

Lovgivning:

Forsvarsministeriets bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger i hoteller m.v., plejehjem, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker, nr. 174 af 25. februar 2008, og tilhørende driftsmæssige forskrifter.


Midlertidig overnatning:

I ovenstående bekendtgørelse angiver § 5:

Bygninger, som ikke er indrettet som hotel m.v., kan i indtil 5 døgn anvendes til midlertidig overnatning efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde og på de vilkår, der er fastsat i de driftsmæssige forskrifter. Disse er gældende for soverumsafsnit med mere end 10 sovepladser.

Ansøgning i forbindelse med midlertidig overnatning på skoler, institutioner o. lign. skal fremsendes til Københavns Brandvæsen, Forebyggende Afdeling, H. C. Andersens Boulevard 23, 1553 København V, senest 4 hverdage før overnatningen. Lokaler der tidligere er godkendt af brandvæsenet til midlertidig overnatning, kan tillige ansøges telefonisk (her gælder samme tidsfrist som for skriftlig ansøgning). Ansøgning skal indeholde oplysning om:

1. Navn og adresse på ansvarlig leder.
2. Arrangementets afholdelsessted.
3. Kontaktperson.
4. Start og slut dato.
5. Antal personer.
6. Plantegning der viser lokalets placering i bygningen, med indtegnet flugtveje og brandslukningsmateriel.



Uddrag af "Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejehjem, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker" omhandlende midlertidige overnatningslokaler.

11. Midlertidige overnatningslokaler.

11.1 Virksomheder, som ikke er indrettet til hotel m.v., kan anvendes til midlertidig overnatning i indtil 5 døgn efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde, når bestemmelserne i kapitel 1 – 10 samt i dette kapitel overholdes.

11.2 Fra lokaler, der er større end 75 m², skal der være mindst to af hinanden uafhængige udgange med flugtveje helt til terræn i det fri. Udgangene skal være placeret i eller umiddelbart ved lokalets modstående ender.

11.3 Fra adgangsdør til lokaler på højst 75 m² skal der være flugtveje i to modstående retninger med en afstand af højst 25 m til nærmeste udgang (dør til terræn i det fri eller til trapperum). Underkant af redningsåbninger i sådanne lokaler må ikke være beliggende mere end 2 m over terræn, og lokaler uden dør til det fri skal være forsynet med redningsåbninger, der efter redningsberedskabets vurdering er egnet til personredning, idet der for hver påbegyndt 10 sovepladser i lokalet skal findes en sådan redningsåbning.

11.4 I overnatningslokaler med tilhørende flugtveje skal der anbringes håndsprøjtebatterier eller trykvandslukker efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) nærmere bestemmelse.

11.5 Der skal i lokalerne opsættes tydelige opslag med forbud mod rygning, jf. punkt 2.3.

11.6 Der skal i hvert soverum opsættes en røgalarm.

11.7 Overnatninger i lokaler, der er større end 75 m², skal ske efter en belægningsplan godkendt af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet), således at det sikres, at de fornødne friarealer til flugtvejsdøre og redningsåbninger ikke spærres af sovepladser, inventar, bagage m.m.

- 11.8 I bygninger, der indrettes med sovepladser til 150 personer eller flere, skal der være en fast, vågen vagt, som skal foretage rundringer efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) nærmere bestemmelse. I andre tilfælde kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kræve en vagtordning etableret, såfremt det skønnes nødvendigt ud fra en sikkerhedsmæssig vurdering.
- 2.3 Sikkerhedsskilte skal være udført i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bestemmelser om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.

De samlede driftsmæssige forskrifter kan hentes på www adressen:

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=116228>




Rygning forbudt i dette lokale

(dette skilt kan hentes på WWW adressen)

http://www.brand.kk.dk/site_dir/brand/uploads/rygning_forbudt_skilt.pdf

Retningslinier for midlertidig overnatning



Københavns Brandvæsen
Forebyggende Afdeling

H. C. Andersens Boulevard 23
1553 København V
Telefon 33 66 29 45, Telefax 33 66 49 31
www.brand.kk.dk

Maj 2008



En virksomhed i
Københavns Kommune